ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие "Эстра". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 630108, Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Станционная, здание 30А, корпус 3, этаж 1. Основной государственный регистрационный номер: 1135476037168. Номер телефона: +73833640527. Адрес электронной почты: sale@rza-estra.ru.

в лице Генерального директора Тисленко Алексея Сергеевича, действующего на основании Устава

заявляет, что Микропроцессорное устройство защиты генератора и двигателя ЭСТРА-ГИД

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие "Эстра". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 630108, Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Станционная, здание 30А, корпус 3, этаж 1.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.12.31–259–23566247–2026 "МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ГЕНЕРАТОРА И ДВИГАТЕЛЯ ЭСТРА-ГИД. Технические условия"

код ТН ВЭД ЕАЭС 8537 10 980 0

Серийный выпуск.

соответствует требованиям

технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011); технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 2010-05-01 от 20.10.2026 Испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью ИЦ "МераТех" (630102, Россия, город Новосибирск, улица Шевченко, дом 4, помещения 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 011, 013, 014, 502, 503, 507); паспорта 27.12.31-414-23566247 "МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ГЕНЕРАТОРА И ДВИГАТЕЛЯ ЭСТРА-ГИД. Паспорт" от 10.10.2026; перечня стандартов, требованиям которых должно соответствовать микропроцессорное устройство защиты генератора и двигателя ЭСТРА-ГИД из Перечня стандартов, указанного в пункте 1 статьи 6 технического регламента ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» от 01.09.2026; перечня стандартов, требованиям которых должно соответствовать микропроцессорное устройство защиты генератора и двигателя ЭСТРА-ГИД из Перечня стандартов, указанного в пункте 1 статьи 6 технического регламента ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" от 01.09.2026

Схема декларирования соответствия 1д

Дополнительная информация:

ГОСТ IEC 61131-2-2012 "Контроллеры программируемые. Часть 2. Требования к оборудованию и испытания"; ГОСТ IEC 62311-2013 "Оценка электронного и электрического оборудования в отношении ограничений воздействия на человека электромагнитных полей (0 Гц – 300 ГГц)". Хранить на складе в упаковке предприятия-изготовителя, условия хранения - 2(С) по ГОСТ 15150. Изделие без упаковки хранится при температуре окружающей среды 0°С до +40°С и относительной влажности не более 80% (при температуре +25°С). В помещениях для хранения содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей не должно превышать содержания коррозионно-активных агентов для атмосферы типа 1 по ГОСТ 15150. Срок хранения в упаковке изготовителя – до 12 месяцев со дня упаковывания. Срок службы 25 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 21.10.2031 **включительно.**

М.П.

(подпись) Тисленко Алексей Сергеевич
(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA09.B.89807/26

Дата регистрации декларации о соответствии: 23.10.2026

QR-код